

- 홍 순목 의원님께서 네 번째로 질문하신 신도시 노후 배수관 및 제수변에 대한 교체 계획에 대하여 답변 드리겠습니다.

< 질문 요지 >

- 시민들의 먹는 물과 관련하여 녹슨 배수관이나 제수변을 통해 깨끗하지 못한 수돗물이 가정에 공급 될 가능성이 항상 내재되어 있어 시민건강과 안전을 위하여 과감한 재정 투자를 통한 노후배수관 및 제수변 교체계획에 대하여 물으셨습니다.
- 우리시의 상수도관 설치현황은 도·송수관 91 km, 배수관 1,077 km, 급수관 387 km 등 총 1,555 km입니다.
- 2012년도에 안산시 불량수도관 정비기본계획 수립을 위하여 당시 조사한 결과 25년 이상 경과된 상수도관이 213 km, 15년~25년 이하가 264 km, 15년 이하가 893 km 로 나타났으며, 이중 25년 경과된 상수도관 213 km 에 대하여 정밀 조사한 결과 교체가 필요한 노후상수도관은 93.1 km로 조사되었습니다.
- 이에 대하여 2013년부터 2022년 까지 총 5단계에 걸쳐 노후상수도관을 교체해 나갈 계획이며 1단계인

2013년에서 2014년까지 22.4 km를 교체 완료 하였으며 2015년 현재 9.1km, 42억원을 투입하여 노후 상수도관을 교체 중에 있으며, 2016년 이후 교체해야 할 상수도관은 61.6km, 예상 공사비는 466억 원이며 연차적으로 교체해 나갈 계획입니다.

- 또한, 의원님께서 지적하신 데로 깨끗하지 못한 수돗물이 가정에 공급되지 않도록 노후상수도관 교체에 만전을 기하도록 하겠습니다.
- 이상으로 홍 순목 의원님께서 질문하신 사항에 대한 답변을 마치겠습니다.